



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005

Телефон: 50-61-92 (код 845-2)

Е-mail: ondipsaratov@64.mchs.gov.ru

27.05.2022г. № ИВ-175-4-8930

на № _____ от _____

Отметка о размещении (дата и
учетный номер) сведений о выездной
проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий* 11.05.2022
КНМ 64220061000201126317



ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 256

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №111 Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

КНМ 64220061000201126317 № 256 от «11» мая 2022 года

в период с «16» мая 2022г. по «27» мая 2022г.

1) заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Гилимшиным Русланом Фаиловичем, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Бондусь Аленой Валерьевной, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Емельяновой Ларисой Витальевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по соблюдению обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующий ЧДОУ «Детский сад №111 ОАО «РЖД» Елифанцева Е.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	27.03.2023	
2.	В здании детского сада с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	27.03.2023	
3.	Не обеспечена работоспособность систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) (протокол №79/1 инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (протокол испытаний) от 19.05.2022г. ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Саратовской области»)	п.54, 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	27.03.2023	

4.	Не обеспечена работоспособность систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (протокол №79/2 инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (протокол испытаний) от 19.05.2022г. ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Саратовской области»)	п.54,	55	Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	27.03.2023	
----	--	-------	----	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №111
ОАО «Российские железные дороги»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

Е.В. Епифанцева

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
города Саратова по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

Р.Ф. Гилимшин

(подпись)

Государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

А.В. Бондусь

(подпись)

Государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

Л.В. Емельянова

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.